



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 95-Б/00027

от "30" декабря 2015 г.

На осуществление:

*Деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и
ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений*

Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности:

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотодиодных эвакуационных систем и их элементов;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах;
- Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов;
- Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.

Настоящая лицензия
предоставлена:

Обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙСВЯЗЬСЕРВИС»

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя):

1152036007287

Идентификационный номер налогоплательщика:

2014011912

№ 124948

Место нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя):
364014, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Переписная, 173

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:
364014, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Переписная, 173

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа - приказ Главного управления МЧС России по Чеченской Республике от "30" декабря 2015 г. № 384

Начальник Главного управления МЧС
России по Чеченской Республике

Р.Х. Яхьяев



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ58.В.02070

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0012114

Закрытое акционерное общество "ФК" (ЗАО "ФК"). Адрес: 157003, РОССИЯ, Костромская обл., Буйский район, г. Буй, ул. Чапаева, д.1. ОГРН: 1024401234560. Телефон: 84943544852. Факс: 84943544857. E-mail:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество "ФК" (ЗАО "ФК"). Адрес: 157003, РОССИЯ, Костромская обл., Буйский район, г. Буй, ул. Чапаева, д.1. ОГРН: 1024401234560. Телефон: 84943544852. Факс: 84943544857.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Альфа Пожарная Безопасность" (ООО "Альфа Пожарная Безопасность") Адрес: 301780, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д.1, стр.А. Адрес места осуществления деятельности: 301780, РОССИЯ, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Горноспасательная, д. 1, Литер А. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. E-mail: info@alfapb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Состав огнебиозащитный "Фоскон Кострома Плюс" для огнебиозащиты деревянных конструкций, выпускаемый по ТУ 2149-201-10964029-2004 с изм. №1, № 2. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
21 4930

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г. в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ)
См. Приложение – бланк № 0012086

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 339-С/ТР-16 от 09.06.2016 г., № 340-С/ТР-16 от 09.06.2016 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № 14.0678.026 от 30.06.2014 г.

Срок действия сертификата соответствия с 15.06.2016 по 14.06.2021

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А.А. Гомзов

инженер по сертификации

Е.И. Ухарова

инженер по сертификации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ58.В.02070

(обязательная сертификация)

№ 0012086

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№№ п/п	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
1	Состав огнебиозащитный "Фоскон Кострома Плюс" для огнебиозащиты деревянных конструкций, выпускаемый по ТУ 2149-201-10964029-2004 с изм. №1, № 2	ГОСТ Р 53292-2009 "Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний"	Обеспечивает группы огнезащитной эффективности: I (первую) при среднем суммарном расходе не менее 500 г/м кв., без учета технологических потерь; II (вторую) при среднем суммарном расходе не менее 300 г/м кв., без учета технологических потерь; Выдержал испытание на устойчивость к старению.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(Signature)
М.П.

А.А. Гомзов

Э.И. Ухарова